

List opatření

Název opatření:	Náměšť nad Oslavou - rekonstrukce a dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100126
Typ opatření:	Rekonstrukce a výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
41260	Náměšť nad Oslavou	41859000	Oslava po ústí do toku Jihlava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512021	VAS Třebíč - Náměšť nad Oslavou VK	Oslava	33.70000	-630745,867	-1156348,0
512022	VAS Třebíč - Náměšť nad Oslavou ČOV	Oslava	33.90000	-630695,774	-1156165,4

Popis současného stavu:

Městská část má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto je napojeno 4950 obyvatel. Délka kanalizace je 13 685 m. Splašky jsou odváděny na stávající ČOV. ČOV je mechanicko biologická. Aerobně stabilizovaný kal je odebírán odbornou firmou. ČOV plní limity NV 61.

Popis navrhovaného stavu:

Je navržena dostavba a rekonstrukce kanalizace. Po roce 2015 budu na ČOV napojeny další místní části - Jedov, Otradice, Zňátky.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ano	Gravitační:	Ano	Gravitační:	5 933
	Počet EO nově připoj. na kanal:	280	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	5 933
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	
Investiční náklady [Kč]:	70 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2013					
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah					

Poznámka: text pro současný stav je z PRVKUK

Provozovatel: Vodárenská akciová společnost a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury