

List opatření

Název opatření:	Vranov nad Dyjí - rekonstrukce ČOV	ID_OP:	DY100146
Typ opatření:	Intenzifikace komunální ČOV	ID_KO:	2
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
18541	Vranov nad Dyjí	41174000	Dyje od hráze nádrže Vranov po státní hranici

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
516691	VAS Znojmo - ČOV Vranov nad Dyjí	Dyje	173.0000	-659693	-1187393

Popis současného stavu:

Ve Vranově nad Dyjí je v současnosti vybudována splašková kanalizační síť s 6 čerpacími stanicemi. Odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV. ČOV byla uvedena do trvalého provozu v roce 1996.

Popis navrhovaného stavu:

Je navržena rekonstrukce ČOV, v rámci rekonstrukce bude vyřešeno srážení fosforu a kapacita ČOV bude upravena na 1800 EO.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ne	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	2000	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		400	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 8 000 000,0

Stav projekt. přípravy: neuvedeno

Předpokládané datum dokončení stavby: 2012

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka: text pro současný stav je převzat z PRVKUK

Provozovatel: VAS, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury