

List opatření

Název opatření:	Nová Ves - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	DY100189
Typ opatření:	Výstavba ČOV a kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
10565	Nová Ves	41859000	Oslava po ústí do toku Jihlava

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Téměř v celé obci je vybudována dešťová kanalizace.

Popis navrhovaného stavu:

Je navržena výstavba kanalizace a ČOV v obci.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ne	Gravitační: Ano	Gravitační: 6 000
	Počet EO nově připoj. na kanal: 672	Tlakový: Ne	Tlaková: 0
		Počet ČS: 0	Celkem [m]: 6 000
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ano	Navrhovaná kapacita:	900 EO
	Rekonstrukce: Ne		150 m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	71 000 000,0		
Stav projekt. přípravy:	studie		
Předpokládané datum dokončení stavby:	2012		
Do Programu Opatření zahrnuto:	Plný rozsah		

Poznámka: není v souladu s PRVKUK

Provozovatel: VAS, a.s.

Nositel opatření: vlastník infrastruktury