

List opatření

Název opatření:	Výčapy - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	DY100304
Typ opatření:	Výstavba ČOV a kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
18752	Výčapy	41888000	Štěpánovický potok po ústí do toku Rokytná

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
514421	VAS Třebíč-Výčapy VK	Štěpánovický p.	7.800000	-651296,358	-1160070,4

Popis současného stavu:

Místní část Výčapy má vybudovanou jednotnou kanalizační síť. Na tuto je napojeno 522 obyvatel a její délka je 1750 m. Splašky jsou odváděny do místní vodoteče. V místní části není vybudována čistírna odpadních vod.

Popis navrhovaného stavu:

Současný technický stav této kanalizace je nevyhovující. Proto je uvažováno v místní části s výstavbou nové kanalizace, odvádějící pouze splaškové vody. Stávající stoky budou plnit funkci dešťové kanalizace. V obci bude vybudována čistírna odpadních vod.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ne	Gravitační:	0
	Počet EO nově připoj. na kanal:	0	Tlakový:	Ne	Tlaková:	0
			Počet ČS:	0	Celkem [m]:	0
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ano	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 55 000 000,0

Stav projekt. přípravy: DUR

Předpokládané datum dokončení stavby: neuvedeno

Do Programu Opatření zahrnuto: Plný rozsah

Poznámka:

Provozovatel: VAS a.s., divize Třebíč

Nositel opatření: vlastník infrastruktury