

List opatření

Název opatření:	Tišnov- Březina, Heroltice, Vohančice - výstavba kanalizace	ID_OP:	DY100086
Typ opatření:	Výstavba kanalizace	ID_KO:	3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
01411	Březina	41410000	Svratka po vzdutí nádrže Brněnská
03841	Heroltice	41410000	Svratka po vzdutí nádrže Brněnská
18441	Vohančice	41410000	Svratka po vzdutí nádrže Brněnská

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
511771	VAS Brno venk. - Tišnov (Březina) ČOV	Svratka	74.10000	-609773,855	-1145329,4

Popis současného stavu:

V obcích není vybudovaná kanalizace pro splaškové odpadní vody.

Popis navrhovaného stavu:

Je navržena výstavba skupinové kanalizace s odvedením odpadních vod na ČOV Tišnov.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ano	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	3 943
	Počet EO nově připoj. na kanal:	540	Tlakový:	Ano	Tlaková:	7 084
			Počet ČS:	39	Celkem [m]:	11 027
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	0	EO	
	Rekonstrukce:	Ne		0	m³/den	
Investiční náklady [Kč]:	42 000 000,0					
Stav projekt. přípravy:	zpracovává se DSP					
Předpokládané datum dokončení stavby:	2015					
Do Programu Opatření zahrnuto:						

Poznámka: oproti DUR v ceně jiný materiál

Provozovatel: obec

Nositel opatření: vlastník infrastruktury