

List opatření

Název opatření:	Mikulovice - výstavba kanalizace a ČOV	ID_OP:	DY100109
Typ opatření:	Výstavba ČOV, výstavba kanalizace	ID_KO:	1,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
09439	Mikulovice	41260000	Jevišovka po ústí do toku Dyje

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

Popis současného stavu:

V obci není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současné době shromažďovány v jímkách na vyvážení a likvidovány jsou převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. V obci jsou vybudovány jen kusé úseky dešťové kanalizace. Dešťové vody jsou z odvodňovaného území odváděny do Mikulovického potoka většinou povrchově.

Popis navrhovaného stavu:

V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Odpadní vody z obce budou odváděny do mechanicko-biologické ČOV, která je uvažována v hluboké terénní sníženině v údolní nivě Mikulovického potoka na jižním okraji zastavěného území obce.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:	
Kanalizace:	Nová výstavba: Ano	Systém	Délka [m]
	Rekonstrukce: Ne	Gravitační: Ano	Gravitační: 6 145
	Počet EO nově připoj. na kanal: 650	Tlakový: Ano	Tlaková: 234
		Počet ČS: 1	Celkem [m]: 6 379
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba: Ano	Navrhovaná kapacita:	725 EO
	Rekonstrukce: Ne		97 m ³ /den
Investiční náklady [Kč]:	50 000 000,0		
Stav projekt. přípravy:	DSP		
Předpokládané datum dokončení stavby:	2013		
Do Programu Opatření zahrnuto:			

Poznámka:	text z PRVKUK
Provozovatel:	VAS, a.s.
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury