

List opatření

Název opatření:	Citonice - rekonstrukce ČOV, dostavba kanalizace	ID_OP:	DY100181
Typ opatření:	Intenzifikace ČOV, výstavba kanalizace	ID_KO:	2,3
Vliv:	Bodové zdroje znečištění		

Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
00379	Bezkov	41192000	Dyje po soutok s tokem Mlýnská strouha
01783	Citonice	41240000	Plenkovický potok po ústí do toku Jevišovka

Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
515841	VAS Znojmo - ČOV Citonice	Gránický p.	6.800000	-648230,736	-1190346,2

Popis současného stavu:

V obci Bezkov není kanalizace pro odvádění splaškových odpadních vod. Splaškové odpadní vody jsou v současní době shromažďovány v jímkách a likvidovány převážně odvozem na zemědělsky využívané pozemky. Jsou zde pouze jednotlivé dešťové stoky se zaústěním do místní vodoteče. Citonice: V celé obci je vybudována splašková kanalizace, poslední etapa výstavby kanalizace byla zkolaudována v listopadu 2003. Splaškové odpadní vody jsou odváděny na mechanicko-biologickou ČOV s dlouhodobou aktivací a nízkým zatížením kalu. ČOV je osazena technologií firmy OMS Walter s.r.o. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny do Gránického potoka.

Popis navrhovaného stavu:

Bezkov: V obci bude vybudována nová splašková kanalizační síť. Systém bude gravitační a vzhledem ke spádům v obci částečně i tlakový. Splaškové odpadní vody budou přečerpávány na ČOV Citonice. Citonice: Po přivedení odpadních vod z Bezкова na ČOV Citonice bude stávající ČOV dostavěna a zrekonstruována.

Parametry opatření

Aglomerace:	Ne	Priorita:				
Kanalizace:	Nová výstavba:	Ano	Systém	Délka [m]		
	Rekonstrukce:	Ne	Gravitační:	Ano	Gravitační:	3 000
	Počet EO nově připoj. na kanal:	118	Tlakový:	Ano	Tlaková:	2 000
			Počet ČS:	2	Celkem [m]:	5 000
Čistírna odpadních vod:	Nová výstavba:	Ne	Navrhovaná kapacita:	600	EO	
	Rekonstrukce:	Ano		99	m ³ /den	

Investiční náklady [Kč]: 28 000 000,0

Stav projekt. přípravy: studie

Předpokládané datum dokončení stavby: 2013

Do Programu Opatření zahrnuto:

Poznámka:	Text podle PRVKUK
Provozovatel:	VAS, a.s.
Nositel opatření:	vlastník infrastruktury